



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031; почтовый адрес: Победы пр-т, д. 27, г. Тверь, 170008.  
Телефон: 8 (4822) 58-00-47. E-mail: tvnez@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Тверская область, г. Конаково,  
проспект Ленина, д. 28А  
(место составления предписания)

04 февраля 2022 года  
(дата составления предписания)

**Предписание об устранении выявленных нарушений № 8.3-0009пл-А/0009-2022**

Мною (нами), Айриянц Викторией Витальевной, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Тверской области

Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

**по результатам плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой, выездной, документарной проверки; постоянного государственного надзора)

в отношении деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №5 г. Конаково, в сфере электроэнергетики; оборудования и устройств, применяемых при осуществлении видов деятельности в сфере электроэнергетики, работ и услуг, осуществляемых на объектах электроэнергетики; зданий, сооружений объектов электроэнергетики.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**по адресу (местоположению): 171252, Тверская область, г. Конаково, проспект Ленина, дом 28А**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

контролируемого лица: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №5 г. Конаково, (сокращенное наименование – МБОУ Гимназия № 5 г. Конаково), ИНН 6911016246, адрес организации: 171252, Тверская область, г. Конаково, проспект Ленина, дом 28А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

проведенной в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки, принятым заместителем руководителя Центрального управления Ростехнадзора Филатовым А.В. от 12 января 2022 г. № Р-211-9-рш, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 77220011000001103508 от 28.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

в следующие сроки:

с «24» января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «04» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

выявлены нарушения обязательных требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики:

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №401, предписываю (ем) устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание (характер) выявленного нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования, которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок подготовленным электротехническим персоналом либо по договору со специализированной организацией.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145(далее ПТЭЭП) п.п.1.2.1.,1.2.2.	04.05.2022
2.	Не назначен соответствующим документом ответственный за электрохозяйство после проверки знаний и присвоения IV группы по электробезопасности в комиссии органов госэнергонадзора.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,1.2.3., 1.2.7.	04.05.2022
3.	Не назначен соответствующим документом заместитель ответственного за электрохозяйство после проверки знаний и присвоения IV группы по электробезопасности в комиссии органов госэнергонадзора.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,1.2.3., 1.2.7.	04.05.2022
4.	Не обеспечено наличие предупреждающих плакатов на дверях силовых щитов ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ЩР-1 в помещении электрощитовой.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,2.2.20.	04.05.2022
5.	Не соответствует сечение вводного кабеля (АВВГ 3х35+1х16) на бирке в ВРУ-1, указанному в протоколе проверки сопротивления изоляции от 19.03.2019 (АВВГ 3х70+1х25).	ПТЭЭП п.2.4.5.	04.05.2022
6.	Не очищено от пыли и паутины оборудование вводного силового шкафа 0,4кВ ВРУ-1 в помещении электрощитовой.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,2.2.17.	04.05.2022
7.	Отсутствуют надписи, указывающие	ПТЭЭП п.2.2.20.	04.05.2022

	номинальный ток плавкой вставки у некоторых предохранителей силового шкафа ВРУ-1 в помещении электрощитовой.		
8.	Не очищено от пыли и паутины оборудование вводного силового шкафа 0,4кВ ВРУ-2 в помещении электрощитовой.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,2.2.17.	04.05.2022
9.	Не заменен предохранитель, имеющий треснутое стекло в водном силовом шкафе ВРУ-2 в помещении электрощитовой.	ПТЭЭП п.2.2.16.	04.05.2022
10.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки у некоторых предохранителей силового шкафа ВРУ-1 в помещении электрощитовой.	ПТЭЭП п.2.2.16.	04.05.2022
11.	Не соответствует сечение вводного кабеля (АВВГ 3х35+1х16) на бирке в ВРУ-3, указанному в протоколе проверки сопротивления изоляции от 19.03.2019 (АВВГ 3х70+1х25).	ПТЭЭП п.2.4.5.	04.05.2022
12.	Не очищено от пыли и паутины оборудование вводного силового шкафа 0,4кВ ВРУ-3 в помещении электрощитовой.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,2.2.17.	04.05.2022
13.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	ПТЭЭП п.2.2.16.	04.05.2022
14.	Не укомплектовано помещение электрощитовой электрозащитными средствами, (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитными противопожарными и вспомогательными средствами (песок).	ПТЭЭП п.2.2.21.	04.05.2022
15.	Не укомплектовано помещение электрощитовой электрозащитными средствами (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты).	ПТЭЭП п.2.2.21.	04.05.2022
16.	Не обеспечено наличие предупреждающих плакатов на двери силового шкафа ШС-1 в пищеблоке.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,2.2.20.	04.05.2022
17.	Не установлены сроки очистки от пыли и грязи оборудования распределительных устройств (РУ).	ПТЭЭП п.2.2.17.	04.05.2022
18.	Не составлен годовой план планово-предупредительного ремонта оборудования электроустановок.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.,1.6.3.	04.05.2022
19.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	ПТЭЭП п.2.7.8.	04.05.2022
20.	Не проводятся осмотры	ПТЭЭП п.2.7.8.	04.05.2022


	заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.		
21.	Не обеспечено наличие однолинейных схем на дверцах щитов сети освещения с внутренней их стороны.	п.2.12.5. ПТЭЭП	04.05.2022
22.	Отсутствуют графики осмотра и проверки сети освещения.	ПТЭЭП п.2.12.16.	04.05.2022

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц выдавших предписания:


Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Ростехнадзора

  
(подпись)

Айриянц В.В.  
(фамилия, инициалы)

Один экземпляр предписания для исполнения получил (направлено по почте):

Директор МБОУ Гимназия № 5 г. Конаково Кузьмичева Светлана Николаевна, действующий на основании приказа № 52-к от 22.03.2009 о назначении на должность, Устава, утвержденного распоряжением Администрации Конаковского района 21.07.2015 № 177

  
(дата, подпись)

(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении по почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием

(подпись, уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)